

排ガスの分析結果票(2018年度)

規定項目		6か月に1回以上						年に1回以上			
採取場所		焼却炉煙突測定口									
実施年月日		2月20日									
報告年月日		3月1日									排出基準
ばい煙量又はばい煙濃度	ばいじん	g/m ³ N	0.01								0.08
	硫黄酸化物	m ³ n/h	0.049未満								
	窒素酸化物	ppm	56								250
	塩化水素	mg/m ³ N	7								700
	水銀	μg/m ³ N									50
ダイオキシン類		ng-TEQ/m ³									1

排ガスの分析結果票(2015年度)

規定項目		6か月に1回以上						年に1回以上			排出基準
採取場所		焼却炉煙突測定口									
実施年月日		2月25日	4月24日	6月9日	8月3日	10月14日	12月22日	10月14日			
報告年月日		3月3日	5月13日	6月19日	8月20日	10月26日	1月8日	12月15日			
ばい煙量又はばい煙濃度	ばいじん	g/m ³ N	0.038	0.019	0.025	0.048	0.069	0.052			0.08
	硫黄酸化物	m ³ n/h	0.22	0.049	0.047未満	0.049未満	0.25	8.9			47
	窒素酸化物	ppm	190	61	84	93	80	120			250
	塩化水素	mg/m ³ N	9	4	8	10	18	290			700
ダイオキシン類		ng-TEQ/m ³						0.0053			1

排ガスの分析結果票(2016年度)

規定項目		6か月に1回以上						年に1回以上			排出基準
採取場所		焼却炉煙突測定口									
実施年月日		3月15日	4月19日	6月2日	8月24日	10月6日	12月13日	10月6日			
報告年月日		3月25日	5月9日	6月10日	9月6日	10月20日	12月22日	11月14日			
ばい煙量又はばい煙濃度	ばいじん	g/m ³ N	0.043	0.068	0.016	0.025	0.011	0.051			0.08
	硫黄酸化物	m ³ n/h	0.044未満	0.04	0.038	0.044未満	0.04	0.045			46
	窒素酸化物	ppm	71	77	73	87	77	56			250
	塩化水素	mg/m ³ N	5	4未満	13	4未満	15	4未満			700
ダイオキシン類		ng-TEQ/m ³						0.0026			1

排ガスの分析結果票(2017年度)

規定項目		6か月に1回以上						年に1回以上			
採取場所		焼却炉煙突測定口									
実施年月日		2月14日	4月27日	7月6日	8月28日	10月25日	12月20日	10月25日			
報告年月日		2月24日	5月8日	7月20日	9月11日	11月13日	1月9日	12月11日		排出基準	
ばい煙量又はばい煙濃度	ばいじん	g/m ³ N	0.034	0.01	0.012	0.007	0.014	0.014		0.08	
	硫黄酸化物	m ³ n/h	0.045(62)	0.046未満(63)	0.047	0.047(63)	0.05(63)	0.2(63)			
	窒素酸化物	ppm	100	83	40	34	49	47		250	
	塩化水素	mg/m ³ N	13	7	10	15	59	43		700	
ダイオキシン類		ng-TEQ/m ³						0.018			1